

## TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/28557/2015

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

# OPRÁVNĚNÍ

ev. č.: **13219/7/15/EZ-M,O,R,Z-E1A,E2A,E2B**

k činnosti: **montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **Hutní montáže, a.s.**

adresa: Ruská 1162/60, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČ: 15504140

odpovědný zástupce: Pavel Babinec

datum narození: 4. srpna 1955

adresa bydliště: Vrablovec 410/105, 747 14 Ludgeřovice

činnost: M,O,R,Z-E1A

odpovědný zástupce: Václav Vlček

datum narození: 30. března 1963

adresa bydliště: Jugoslávská 2864/63, 700 30 Ostrava - Zábřeh

činnost: M,O,R,Z-E2A,E2B

Provozovna: Nádražní 448, 739 25 Sviadnov

V Ostravě dne 16. července 2015


Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Pavel Slezáček

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Ostrava, Nádražní 532/157,  
702 00 Ostrava


Za správnost vyhotovení: Jana Ulbrichová



  
Miroslav Vondena  
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.

**TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY**  
organizace státního odborného dozoru  
U Balabenky 1908/6, Praha 8



Čj.: TICR/28557/2015

2/2

**PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ**


ev. č.: **13219/7/15/EZ-M,O,R,Z-E1A,E2A,E2B**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E1A: Zařízení s omezením napětí do 35 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E2B: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 11192/7/06/EZ-M,O,R-E2/E1/B



  
Miroslav Vondena  
vedoucí inspektor pobočky