



Dodací a technické podmínky pro dodávku pitné, provozní a recirkulované vody a odvádění odpadních vod

Dodací a technické podmínky pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod jsou nedílnou součástí Smlouvy na dodávku a odběr pitné vody a odvádění odpadních vod a jsou závazné pro obě smluvní strany. Ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Dodacích a technických podmínek, pokud by byly s nimi v rozporu.

Dodávka a odběr pitné, provozní a recirkulované vody (dále jen „vody“) je uskutečňována dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (vodní zákon, dále jen „zákon 254/2001 Sb.“), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a souvisejících předpisů v platném znění (dále jen „zákon 274/2001 Sb.“) a Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

I. Základní dodací podmínky pro dodávky vody

1. Za jedno odběrné místo se považuje každé připojení na rozvod vody dodavatele, pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.
2. Pokud je odběrné místo užíváno několika fyzickými či právnickými osobami společně, je odběratelem ta z nich, která má právo vlastnictví k zařízení bezprostředně navazujícímu na zařízení dodavatele.
3. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k měřicímu zařízení, není-li měřicí zařízení, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby odběratele.
4. Náklady na zřízení přípojky hradí ten, v jehož prospěch je zřízena.
5. Vlastníkem přípojky je ten, kdo hradí náklady na její zřízení.
6. Základními dodacími podmínkami se rozumí dodávka sjednaného množství vody těchto kvalitativních znaků:

Pitná voda: dodávána odběratelem vodovodem musí splňovat jakostní ukazatele a požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zvláštními právními předpisy (zejména zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění).

Provozní voda: dodávána odběratelem vodovodem může být používána jen k provozním účelům. Sférový tlak měřený v prostoru křížení ulice Kottkova a Mostárenská je regulován v rozsahu od 0,1 do 0,15 MPa.

II. Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel má právo:
 - vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou rozvodných zařízení.
 - odstraňovat a oklešťovat stromové a jiné prostory ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz rozvodných zařízení v případech, pokud tak po předchozím upozornění neucínil sám vlastník či uživatel.
 - zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu vodovodní soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů.
2. Dodavatel je povinen při výkonu oprávnění podle předchozího odstavce co nejvíce šetřit práva vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich pozemky jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést pozemky do původního stavu.
3. Vznikne-li vlastník nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv dodavatele podle článku II. bodu 1. majetková újma, nebo její omezení v obvyklém užívání nemovitosti, má právo na soudní a zpravodnou náhradu. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit písemně u dodavatele, do šesti měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku od vzniku majetkové újmy nebo omezení užívání nemovitosti, jinak zaniká.
4. Dodavatel nepřipojí vodovodní přípojku či odběrné vodovodní zařízení, které neodpovídá technickým normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti práce.

III. Povinnosti odběratele

1. Odběratele se zavazuje bezodkladně nahlásit závady vzniklé na svém odběrném zařízení, které by měly za následek ohrožení majetku nebo zdraví pracovníků na Dispečinku VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. tel. číslo: 59 595 3168, 59 595 3174, 602 576 634.
2. Odběratelem nebude odebrat vodu k jiným účelům, než bylo sjednáno.
3. Odběratelem nebude používán požárního obvodu nebo požárního vodovodu k jiným účelům než požárním.
4. Odběratelem nebude zřizovat nová odběrná místa pro odběr vody bez předchozího písemného smluvního ujednání s dodavatelem.
5. Odběratelem nesmí přímo spojit vnitřní vodovod připojený na veřejnou vodovodní síť s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. vlastní studny).
6. Při změně parametrů vody, prováděné v zájmu technického rozvoje, jsou vlastníci připojených odběrných zařízení a spotřebičů povinni upravit na svůj náklad ve stanovených přiměřených lhůtách svá odběrná zařízení a spotřebiče tak, aby vyhovovaly uvedeným změnám.
7. Odběratelem je povinen udržovat svá odběrná zařízení v takovém technickém stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti práce.
8. Odběratelem je povinen umožnit dodavateli kontrolovat dodržování sjednaných technických podmínek a správnost odběratelských údajů.
9. Ukončení odběru vody, případně změnu majitele odběrného vodovodního zařízení je odběratelem povinen oznámit písemně nejméně 1 měsíc předem a umožnit dodavateli provést konečný odečet, popř. odebrat měřicí zařízení. Pokud neoznámí odběratelem ukončení odběru, případně změnu majitele vodovodního zařízení, nebo neumožní dodavateli provést konečný odečet, je povinen zaplatit vodu odebranou až do uzavření Smlouvy s novým odběratelem nebo do zastavení dodávky. Náklady spojené s ukončením odběru hradí odběratelem.
10. Pro zajištění rovnováhy mezi zdroji a spotřebou vody je odběratelem povinen dodavateli poskytnout potřebné podklady o změnách množství odběru.

IV. Omezení nebo přerušení dodávky

1. Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku v těchto případech:
 - a) při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,
 - b) z důvodů způsobených živelnými pohromami (např. povodní, bouře, sesutím půdy, požárem),
 - c) při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav a údržbových prací,
 - d) při omezení nebo jině úpravě zásobování pitnou vodou vodoohospodářským orgánem nebo primátorem města Ostravy,

- e) při vzniku a odstraňování poruch na zařízení pro rozvod vody nebo v jiných případech vyvolaných provozní potřebou při provádění nutných provozních manipulací při neoprávněném odběru vody,
- f) nevyhovuje-li odběratelemo zařízení nebo způsob odběru předpisům tak, že může ohrozit zdraví a bezpečnost osob nebo majetek, popř. způsobit mimořádný pokles nebo kolísání tlaku vody u jiných odběratelů,
- g) jestliže odběratelem používá při odběru vody zařízení, která ovlivňují parametry vody v neprospěch ostatních odběratelů, nebyla-li učiněna dostupná technická opatření k omezení tohoto vlivu,
- h) na základě pokynu dispečinku VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.
- i) při nedodržení stanoveného odběru vody v době vyhlášení regulace odběru,
- j) po předchozím písemném upozornění, při podstatném porušení smlouvy, zejména:
 - neumožní-li odběratelem přístup k měřicímu zařízení nejméně ve dvou po sobě následujících odečtech,
 - nezaplatí-li odběratelem dodavateli fakturu v dohodnuté lhůtě splatnosti,
 - při jiném porušení smlouvy odběratelem, které bude dodavatel považovat za závažné.

V případech dle bodu c) je dodavatel povinen oznámit tuto skutečnost odběratelem v 15-ti denním předstihu, nedohodnou-li se na termínu kratším.

Právo na náhradu škody a ušlého zisku při přerušení nebo omezení dodávky je vyloučeno mimo případy dle bodu c), když dodavatel nespíší svou informační povinnost.

2. Dodavatel a jeho subdodavatelé za účasti odběratele mají právo kontroly odběrných zařízení odběratele, zda odpovídají platným vyhláškám, normám a předpisům. Při zjištění závažného dodavatel písemně upozorní na tuto skutečnost odběratele a stanoví termín k jejich odstranění. Při nesjednání nápravy v určeném termínu, při ohrožení práv nebo povinností dodavatele může být dodávka vody omezena nebo po předchozím písemném upozornění přerušena.

V. Dispečinky a regulace odběru

1. Rovnováhu mezi zdroji a potřebou vody, bezpečný a spolehlivý provoz vodovodní soustavy zajišťuje dispečink VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. v součinnosti s ČEZ Energetické služby s.r.o. (dále jen „ČEZ ES.“), Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „OVAK“) a Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava a.s. (dále jen „SmVak“).
2. V zájmu plynulého zásobování je dodavatel oprávněn provádět regulaci odebraného množství. K zabezpečení regulace spotřeby vody pověří odběratelem výkonem příslušné činnosti svým rozhodnutím pověřenou osobu a oznámí tuto skutečnost dispečinku.
3. Omezení odběru vody pro odběratele je vyhlášováno podle okamžité provozní situace dispečinkem VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. Snížení odběru vody musí být provedeno jednotlivými odběrateli nejpozději do 30 minut od vyhlášení regulace.

VI. Měření množství dodávané vody

1. Odběr vody má být účtován dodavatel podle údajů vodoměru (měřicího zařízení), pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.
2. Má-li odběratelem pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li na vodoměru závadu, má právo je nechat přezkoušet. Dodavatel je povinen na základě odběratelemo písemné žádosti měřicí zařízení do 30 dnů od nahlášení závady demontovat a nechat je přezkoušet u odborné způsobilé organizace a je-li vadné vyměnit. Odběratelem je povinen poskytnout dodavateli k výměně vodoměru nezbytnou součinnost.
3. Je-li na vodoměru zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou dodavatel. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady odběratelem.
4. Žádost o přezkoušení vodoměru nezprostředkuje odběratelemo povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě splátku nebo fakturu za dodanou vodu.
5. V případě, že by vodoměr neodpovídal stanovené normě nebo technickým podmínkám, dohodnou dodavatel a odběratelemo množství odebrané vody za dobu nesprávného měření a rozdíl si vyrovnají. Při dohodě bude upřednostňováno jiné (pomocné, dopřikové, dílčí) měření.
6. Vznikne-li na vodoměru závada lakového charakteru, že nelze stanovit množství odebrané vody, určí se toto množství podle výše spotřeby ve srovnatelném období, v němž byla spotřeba řádně měřena. Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se množství odebrané vody dodatečně podle výše spotřeby v následujícím období.
7. Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu dodavatele se zakazuje.
8. Dodavatel má právo jednotlivé části měřicího zařízení, včetně jeho připojení, zajistit proti neoprávněné manipulaci.
9. Odběratelem je povinen neprodleně odstranit překážky, které znemožňují odečítání na měřicím zařízení, zejména neodkladně provést opatření proti zaplavení prostoru, v němž je měřicí zařízení umístěno.
10. Osazení a zapojení vodoměru, a to jak nového, tak rekonstruovaného, provádí dodavatel za těchto podmínek:
 - a) odběratelem poskytnout dodavateli na svůj náklad nezbytnou součinnost (poskytnutí nezbytných podkladů pro zpracování projektové dokumentace včetně údajů o okamžitých hodnotách minimálního a maximálního odběru, odsouhlasení projektové dokumentace, zajištění přípravy pracoviště a bezpečnosti práce při montáži měřicího zařízení, účastní se přejímky měřicího zařízení, jeho uvedení do provozu, atd.),
 - b) odběratelem zajistí na svůj náklad, v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci, úpravu místa pro instalaci měření,
 - c) odběratelem zajistí na svůj náklad bezpečný přístup k měřicímu zařízení pro provádění kontrolních odečtů a řádné údržby.
11. Odběratelem se zavazuje respektovat svým odběrem měřicí rozsah instalovaného měřicího zařízení, který byl navržen dle jeho závazných podkladů. V případě, že odběratelem nebudou respektovat svým odběrem měřicí rozsah instalovaného měřicího zařízení, uhradí dodavatel zvýšené náklady vyvolané úpravou měřicího zařízení na potřebný rozsah měření a případnou vzniklou škodu.
12. Odběratelem je povinen prokazatelně informovat a projednat s dodavatelem uvažovanou změnu odběru vody, která může vyvolat nutnost výměny nebo rekonstrukce měření, minimálně 3 měsíce předem.
13. Odběratelem ručí dodavateli za ztrátu a poškození měřicího zařízení, jakož i za poškození úředních a ochranných značek na nich a jejich přípojkách. Odběratelem je povinen všechna tato zjištění neprodleně oznámit dodavateli.

VII. Neoprávněný odběr

1. Za neoprávněný odběr se považuje:
 - a) odběr bez uzavřené kupní Smlouvy nebo v rozporu s uzavřenou kupní Smlouvou,
 - b) odběr bez měřicího zařízení (pokud nebyl ve smlouvě stanoven jiný způsob vyhodnocení odběru), nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než skutečný,
 - c) odběr měřicími zařízeními přemístěným bez souhlasu dodavatele,
 - d) odběr měřicími zařízeními, na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci,
 - e) odběr po dobu omezení nebo přerušení dodávky vody dle článku IV.,
 - f) přenechání odběratelem vodu bez souhlasu dodavatele jinému,
 - g) bylo-li u odběratele zjištěno připojení vodovodní přípojky bez souhlasu dodavatele,
 - h) neodstraní-li odběratelem, ve lhůtě stanovené dodavatelem, závady ovlivňující měření nebo neucínil-li opatření k ochraně vodoměru a hlavního uzávěru vody.

VIII. Základní podmínky odvádění odpadních vod a stanovení odvedeného množství

1. Odběratelem, jako producent odpadních vod, se zavazuje dodržet podmínky vypouštění odpadních vod stanovené těmito Dodacími a technickými podmínkami a podmínky kontroly kvality a

množství vypouštěných odpadních vod stanovených Kanalizačním řádem správce kanalizace pro veřejnou potřebu, na kterou je napojena kanalizace VÍTKOVICE, a.s.

2. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace VÍTKOVICE, a.s. Kanalizace VÍTKOVICE, a.s. je napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
3. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na areálovou kanalizaci VÍTKOVICE, a.s., není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Dodavatelem je provozovatel kanalizace VÍTKOVICE, a.s., není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
4. Za odborné místo se považuje každé připojení na kanalizaci VÍTKOVICE, a.s. kanalizační přípojkou.
5. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.
6. Kanalizační přípojku požívá na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
7. Odběratel je povinen zajišťovat údržbu kanalizační přípojky, tak aby byla provedena jako vodočistná a aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
8. Odběratel nesmí bez písemného souhlasu dodavatele připojit kanalizační zařízení další osoby na svou vnitřní kanalizaci napojenou na areálovou kanalizaci.
9. Ukončení odběru je ukončení odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou. Případné odpojení kanalizační přípojky zajišťuje dodavatel na písemnou žádost a náklady odběratele.
10. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavatel je povinen na uzavření písemné smlouvy na odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolností, za kterých došlo k povolení připojení na areálovou kanalizaci, změnilo na straně odběratele natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření smlouvy.
11. Dodavatel za účelem udržování kanalizace v dobrém stavebním stavu a za účelem plnění povinností spojených s provozováním kanalizace je oprávněn vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se kanalizace nachází.

IX. Práva a povinnosti odběratele

1. Odběratel je povinen do patnácti dnů hlásit dodavateli všechny technické, účetní, daňové, evidenční, majetkové změny v souvislosti se Smlouvou.
2. Pokud není uvedeno jinak, odběratel může vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze splaškové a dešťové, tedy pro potřebu připojené nemovitosti a v souladu se Smlouvou.
3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojkě.
4. Odběratel je oprávněn jen s písemným souhlasem dodavatele odvádět odpadní vody svým kanalizačním zařízením dalším odběratelům.
5. Pokud odběratel požaduje změnu podmínek vypouštění odpadních vod, jedná vždy s odborem Ekologie a tribotechnika, VÍTKOVICE, a.s. (tel. 59 595 6672, 59 595 4908, 602 591 144, 725 747 096).
6. Odběratel nesmí na měřicích zařízeních provádět takové úpravy, aby vypouštění odpadních vod nezapomenálo, popř. zaznamenávalo méně, a takto upravené měřicí zařízení užívat. Nesmí používat měřicí zařízení, které sám poškodil, nebo u něhož zjistil poškození a bez zbytečného odkladu jej neohláší dodavateli.
7. Dojde-li k zanesení části kanalizační přípojky nebo areálové kanalizace provozem odběratele, uhradí náklady na jeho odstranění odběratel.
8. Do kanalizace nesmí být vypouštěny nebezpečné látky a zvláště nebezpečné látky, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
9. V případě havarijního úniku látek ohrožujících jakost nebo zdravotní nezávadnost vod do areálové kanalizace, vod podzemních nebo povrchových, musí být ze strany odběratele učiněna okamžitá opatření k zamezení dalšího úniku a k likvidaci havárie.
10. V případě, že závažná látka pronikne do kanalizace VÍTKOVICE, a.s., informuje původce havárie okamžitě dispečink Hasičského záchranného sboru VÍTKOVICE (tel.: 59 595 3222, nebo vnitřní linka 150) a odbor 044 – Ekologie a tribotechnika, VÍTKOVICE, a.s. (tel. 59 595 6672, 59 595 4908, 602 591 144, 725 747 096). Původce havárie ponese náklady spojené s likvidací této havárie.
11. Odběratel, kterým byla stanovena povinnost vybudování předčistících zařízení, jsou povinni tato udržovat v dobrém provozním stavu a na vyžádání jsou povinni doložit technický stav těchto zařízení. Za provoz daného zařízení zodpovídá odběratel.
12. Odběratel je povinen provádět pravidelné hlášení evidence kvality a množství vypouštěných odpadních vod dodavateli a orgánům státní správy v termínu do 25. ledna za předcházející kalendářní rok.

X. Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace, kanalizační přípojky nebo při množném ohrožení zdraví osob nebo majetku.
2. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení
 - a) při provádění plánovaných oprav, údržovacích a revizních prací,
 - b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že množství nebo jakost vypouštěných odpadních vod je v rozporu se stanovenými limity, nebo může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 - c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojkě nebo zařízení vnitřní kanalizace, bylo-li zjištěno neoprávněné napojení kanalizační přípojky,
 - d) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojkě nebo na vnitřní kanalizaci, zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
 - e) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod,
 - f) v případě prodloužení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného a stočného ve Smlouvě.
3. Přerušeni nebo omezení odvádění odpadních vod podle bodu 2. tohoto článku, je dodavatel povinen oznámit odběrateli, a to v případě přerušeni nebo omezení dle bodu 2. tohoto článku písem. b) až g) alespoň tři dny předem, v případě omezení nebo přerušeni dle písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, údržovacích nebo revizních prací.
4. V případě přerušeni nebo omezení odvádění odpadních vod podle článku X. bodu 1. a bodu 3. písmena a) je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušeni nebo omezení a je povinen zajistit náhradu odvádění odpadních vod.
5. Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušeni nebo omezení odvádění odpadních vod podle článku X. bodu 1. a článku X. bodu 2. písm. a) a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod.
6. Dodavatel je oprávněn ze závažných důvodů a v souladu s právními předpisy tyto podmínky měnit nebo doplňovat. Změny podléhají projednání mezi Smluvními stranami.

XI. Neoprávněné vypouštění odpadních vod

1. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění:
 - a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod,
 - b) v rozporu s těmito technicko-dodacími podmínkami a s požadavky kladenými na kvalitu a množství odváděných odpadních vod uvedenými v Kanalizačním řádu provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu, na kterou je svěřena kanalizace dodavatele,

- c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem,
- d) přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele neoznačená nebo zaznamenaná množství menší, než je množství skutečné.

2. Odběratel je povinen nahradit dodavateli ztráty vzniklé neoprávněným vypouštěním odpadních vod.

XII. Množství a kvalita odváděných odpadních vod

1. Odběratel vypouští odpadní vody do kanalizace VÍTKOVICE, a.s., která je napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Společnost VÍTKOVICE, a.s. je povinna plnit podmínky Kanalizačních řádů výše jmenovaných společností. Na odběratele, jako producenty odpadních vod, jsou kladeny stejné požadavky jako společnost VÍTKOVICE, a.s., a to zejména na provádění sledování množství a kvality vypouštěných odpadních vod. Činnost sledování kvality a množství vypouštěných odpadních vod je dána kanalizačním řádem příslušného provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu, a obecně platnými závaznými právními předpisy.
2. Za dodržování kvality a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace VÍTKOVICE, a.s. a dále pak do kanalizace pro veřejnou potřebu tedy dle výše uvedeného bodu zodpovídá odběratel, který je povinen bezplatně poskytnout dodavateli údaje o vypouštěných vodách.
3. Kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod zajišťuje na své náklady odběratel.
4. Rozborů vzorků vod provádí oprávněná laboratoř (min. osvědčení ASLAB o účasti v mezilaboratorním porovnávání zkoušek) podle ČSN ISO EN, nebo TNV.
5. Dodavatel má povinnost archivovat výsledky měření a rozborů po dobu 5-let od stanovení povinnosti této kontroly.
6. Při zjištění překročení limitů předloží odběratel výsledky rozborů dodavateli (odbor 044 – Ekologie a tribotechnika, VÍTKOVICE, a.s.) do 3 dnů po jejich obdržení. Pokud z předložených rozborů OV nebo na základě oznámení odběratele nebo z vlastních rozborů dodavatele vyplývá překročení limitů znečištění, je povinností dodavatele oznámit toto překročení následněmu správci kanalizace pro veřejnou potřebu a příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to do 3 dnů od obdržení rozborů nebo zjištění překročení.
7. Dodavatel je oprávněn provést prostřednictvím oprávněné osoby kontrolní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. V případě zjištění překročení stanovených parametrů může dodavatel výsledky těchto rozborů použít jako podklad pro výpočet smluvní pokuty. Náklady na provedení odběru vzorků a jejich rozbor v tomto případě hradí odběratel, který způsobil překročení povolené koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách.

Množství odpadních vod vypouštěných do areálové kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Umístění měřicího zařízení určí ve smlouvě, nedojde-li k dohodě, určí umístění a typ měřicího zařízení příslušný vodoprávní úřad.

9. Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů a toto ověření zajišťuje na své náklady odběratel.
10. Dodavatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení, odběratel je povinen umožnit dodavateli za tímto účelem přístup k tomuto zařízení. V případě pochybností dodavatele o správnosti měření nebo zjištění závady na měřicím zařízení, má dodavatel právo požadovat přezkoušení tohoto měřicího zařízení. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti dodavatele zajistit do 30 dnů od doručení žádosti přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny. Žádost o přezkoušení měřicího zařízení nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtovaného stočného.
11. Není-li množství odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebrá vodu z vodovodu, vypouští do areálové kanalizace takové množství odpadní vody, které podle zjištění na vodoměru nebo dle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral s připočítáním množství vody získané z jiných zdrojů. Takto zjištěné množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného.
12. Vypouští-li odběratel do areálové kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možnost množství vypouštěné odpadní vody zjistit měřením nebo jiným způsobem, stanoveným vyhláškou případně předpisem ji nahrazujícím, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem.
13. Odvádějí se srážkové vody do kanalizace bez měření, a to buď přímo přípojkou, nebo přes volný vtok do uliční výusti. Množství srážkových vod se vypočte podle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb. nebo předpisu ji nahrazujícího, přičemž množství srážkových vod se vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odváděny do kanalizace VÍTKOVICE, a.s.

XIII. Smluvní pokuty pro dodávku pitné vody a vypouštění odpadních vod

1. Za neoprávněný odběr vody dle zák. 274/2001 Sb. v platném znění, může být uplatněna dodavatelem na odběrateli smluvní pokuta ve výši 15.000,00 Kč, a to za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť.
2. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace dle zák. 274/2001 Sb. v platném znění, za vypouštění odpadních vod bez možnosti kontroly jejich kvality, za vypouštění odpadních vod v koncentraci znečištění vyšší než sjednané a stanovené Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu společností (OVaK nebo ČEZ ES nebo SmVaK), smlouvou mezi odběratelem a dodavatelem, nebo těmito Technickými a dodacími podmínkami, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý druh neoprávněného vypouštění a každý zjištěný případ zvlášť.
3. Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč jestliže:
 - a) neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřicímu zařízení, proověření jeho technického stavu a řádný odečet,
 - b) neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup ke kontrolnímu profilu směrodatnému pro kontrolu kvality odpadních vod a odběr vzorku,
 - c) bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve Smlouvě,
 - d) neprodleně neodstraní překážky, které znemožňují odečtení měřicích zařízení, zejména neprovede opatření proti zaplavení prostoru, v němž je měřicí zařízení umístěno.
4. Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč jestliže:
 - a) převede právo ze Smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele
 - b) je porušena plomba vodoměru nebo jiného druhu měřicího zařízení
 - c) neoprávněně manipuluje na zařízení dodavatele, nebo vlastníka vodovodní nebo kanalizační sítě, kterou dodavatel provozuje.
5. Za vypouštění, nebo překročení koncentrace znečištění vyšší než sjednané a stanovené Provozním řádem provozovatele, Kanalizačním řádem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu, na kterou je svěřena kanalizace dodavatele, smlouvou mezi odběratelem a dodavatelem, nebo Technickými a dodacími podmínkami na odvádění a čištění odpadních vod nebezpečných látek, nebo zvlášť nebezpečných látek do kanalizace, dle přílohy č. 1. zákona 254/2001Sb. v platném znění, jejichž vniknutí do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být zabráněno, nebo látek, které nejsou odpadními vodami, může být uplatněna smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč, a to za každý druh takové látky zvlášť a za každý zjištěný případ.
6. Odběratel uhradí dodavateli jednoznačně prokázané zvýšené náklady vynaložené na opatření vlivné na překročení stanovené koncentrační a bilanční hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod, nebo vypouštěním látek, které nejsou odpadními vodami nebo jejichž vzniknutí do kanalizace musí být zabráněno, jakož i opatření potřebná ke zjištění této skutečnosti.
7. Odběratel je povinen uhradit v plné výši pokutu uloženou dodavatelem orgánům státní správy nebo provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu, pokud důvodem pro uložení pokuty bylo, že odběratel nedodržel podmínky stanovené pro odvádění odpadních vod kanalizací dodavatele, která je zaústěna do kanalizace pro veřejnou potřebu.

S platností od 1.3.2014

VÍTKOVICE, a.s.